

Versand per Mail

Honka Haus Rhein-Neckar GmbH • Bischofsheimer Str. 12 • 74889 Sinsheim

**Sägewerk und Zimmerei
Anke Plag
Mittelfeldweg 4**

98701 Herschdorf

Sinsheim 21.01.2009

**- Mängelanzeige gemäß VOB/B §13
BV Norbert Vollmary, Am Oberbrunnen 54, 55585 Norheim**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den ausgeführten Montagearbeiten am o.g. BV sind folgende Mängel vorhanden und umgehend zu beheben.

1. Dämmung/Luftdichtanschluss vom Giebel zur Dachdämmung

Die Anschlüsse Dampfbremsfolie Giebel an die Dachdämmung entsprechen nicht den Forderungen des Wärmeschutzes nach luftdichtem Anschluss.

Die Anschlüsse an beiden Giebeln, jeweils im Bereich 1,50 m gemessen parallel zur Dachfläche, ab Oberkante Drempe weist Zugluft auf. Bei Frosttemperaturen schlägt sich Feuchtigkeit von innen als Kondensat nieder. Die geht bei Aussen-temperaturen unter -5° bis hin zur Eisbildung.

Wir bitten hierzu um umgehende Mängelbeseitigung bis 31.01.2009 in Zusammenarbeit mit der Dachdeckerfirma, die parallel ebenfalls informiert wird.

Wir bitten um Erledigung, Terminabsprache und Einhaltung der gesetzten Termine.

Mit freundlichen Grüßen



Honka Haus Rhein-Neckar GmbH
Bischofsheimer Str. 12
74889 Sinsheim
Tel: 07261/62243
Fax: 07261/977860
www.honka.de
honkasinsheim@t-online.de

Geschäftsführer:
Wolfgang von Au
HRB 340846
Ust-IdNr: DE144336084
Finanzamt Sinsheim
Volksbank Kraichgau eG
Konto: 5535328 BLZ: 672 919 00

Musterhaus
Fertighausausstellung Mannheim
Xaver-Fuhr-Str. 111 / Platz 22 a
68163 Mannheim
Tel: 0621/4293692
Fax: 0621/4293697
honkamannheim@t-online.de

