

D14

Der Griff am Fenster Dachgeschoss zur Hausrückseite ist nicht abschließbar. Hier besteht ein Sicherheitsrisiko wegen Absturzgefahr (von außen ist kein Gitter vorgesehen).

